

## **RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI**

*Luand in considerare solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici inscrisi la prezenta procedura de achizitie cu privire la Anunțul de participare privind „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice, Com. BARCA , jud. DOLJ”*

### **1. Intrebare :**

In Caietul de sarcini, capitolul 1 : „FISA TEHNICA-STATII DE INCĂRCARE MASINI ELECTRICE IN CURENT CONTINUU si CURENT ALTERNATIV min.50kw+min22KW” se solicita:

Va rugam sa confirmati daca se accepta pentru incarcarea AC si statii de încărcare echipate cu **cablu si conector ,lungime 5m,clasa de protectie conector IP55**

### **1. Raspuns:**

Se accepta pentru incarcarea AC si statii de încărcare echipate cu cablu si conector ,lungime 5m,clasa de protectie conector IP55

### **2. Intrebare :**

In Caietul de sarcini, 2 –FISA TEHNICA- STATII DE INCĂRCARE MASINI ELECTRICE 2x22kW Va rugam sa confirmati daca se accepta statii de încărcare AC cu carcasa din **metal, vopsita in camp electrostatic cu protectie impotriva razelor ultraviolete**

### **2.Raspuns :**

Se accepta statii de încărcare AC cu carcasa din metal, vopsita in camp electrostatic cu protectie impotriva razelor ultraviolete

### **3. Intrebare :**

In Caietul de sarcini, 2 –FISA TEHNICA- STATII DE INCĂRCARE MASINI ELECTRICE 2x22kW

Va rugam sa confirmati daca se accepta statii de încărcare AC **cu alte culori decat cele mentionate mai sus**

### **3.Raspuns :**

Se accepta statii de încărcare AC cu alte culori decat cele mentionate